



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

23/04/2018

ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/18

Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado devidamente instalados, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

Referente ao questionamento de licitantes, temos a esclarecer:

Pergunta 1 – Quantos metros de tubulação deverá ser considerado entre a unidade interna e externa para cada instalação?

Resposta 1 – *Distância máxima de 3 metros entre a unidade interna e a unidade externa.*

Pergunta 2 – Os pontos elétricos já estarão ligados, ou deverá ser feito/puxado pela Contratada?

Resposta 2 – *Com relação a instalações elétricas as mesmas são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taubaté.*

Pergunta 3 – As instalações serão feitas em lugares alto e que seja necessário o uso de andaime?

Resposta 3 – *Informamos que as instalações dos equipamentos foram previstas para grande maioria de edificações térreas.*

Comunica ainda que permanecem inalterados data e horário do presente certame.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL