



# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

### ESCLARECIMENTOS


#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/19

Aquisição de tampão de ferro fundido.

Referente aos questionamentos de licitantes, temos a esclarecer:

**Pergunta 1** – O nosso material é Tampão de ferro fundido 600mm Art. D 400 medida 600mm de tampa 700mm de Aro alt. 80mm.

DESCRIPTIVO
TAMPA: 600
BASE (ARO/TELAR): 700
PASSAGEM LIVRE: 580
ALTURA DO CONJUNTO: 80
MEDIDAS EM MILÍMETROS



Gostaríamos de saber se o mesmo atende ao edital?

**Resposta 1** – Informamos que as medidas informadas acima estão de acordo, entretanto conforme especificado no edital, o tampão deverá suportar até 45 toneladas.

Comunicamos ainda que permanecem inalterados data e horário do presente certame.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL