

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[Banco de Preços](#)

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário**José Luiz Sanches Boteon****Participante****3JD Representação Comercial Ltda**

Solicitação

Solicitação criada às 12:08 em 28/02/2025, última edição às 14:14 em 28/02/2025

Prezados, Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto à especificação das aduelas de concreto 3,50x3,50 previstas no edital. O documento não menciona se as peças devem ser monolíticas ou bipartidas, o que impacta diretamente na logística e nos custos envolvidos na execução do serviço. As aduelas monolíticas, por suas dimensões, exigem transporte com excesso lateral, necessitando de escolta, o que eleva significativamente o custo final. Em contrapartida, as aduelas bipartidas atendem plenamente às condições exigidas no edital, sem a necessidade de escolta para transporte. Além disso, oferecem vantagens operacionais, como maior facilidade no manuseio e assentamento, bem como a possibilidade de utilização de máquinas mais leves, tornando a execução mais eficiente e econômica. Diante disso, solicito esclarecimento quanto à aceitação das aduelas bipartidas, considerando os benefícios técnicos e financeiros que sua utilização pode proporcionar. Aguardo retorno e agradeço desde já a atenção.

Nome do Usuário**Thiago Telles de Faria****Participante****Prefeitura Municipal de Taubaté**

Resposta

Resposta criada às 14:14 em 28/02/2025

Prezados, informamos que sim, serão aceitas ambas as formas, monolíticas ou bipartidas. Era o que tínhamos a informar.

[VOLTAR](#)