

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[Banco de Preços](#)

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário
**LEONARDO PORTO
MIGNELLA**

Participante
**GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**

Solicitação

Solicitação criada às 10:01 em 25/02/2025, última edição às 12:02 em 25/02/2025

Prezados, bom dia! A empresa Guarani gostaria de tirar uma dúvida, ao leremos o edital notamos que as aduelas não possui altura máxima do aterro, sendo assim, gostaríamos de saber qual é a altura máxima do aterro. Aguardamos a resposta.

Nome do Usuário
Thiago Telles de Faria

Participante
Prefeitura Municipal de Taubaté

Resposta

Resposta criada às 12:02 em 25/02/2025

Prezados, informamos que a altura do aterro, varia entre 2,0 metros e 3,5 metros, conforme o decorrer da Avenida. Destacamos ainda que a instalação será responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taubaté. As empresas participantes deverão cotar aduelas conforme descritivo presente no Edital. Era o que tínhamos a informar.

[VOLTAR](#)